



音圧レベル計量証明書

2021年5月11日

株式会社 テクノ・トランス 殿

東京テクニカルサービス株式会社
 本社 千葉県浦安市今川 4-12-38-1
 計量証明事業所
 東京都事業登録番号 第856号(音圧レベル)
 第949号(振動加速度レベル)
 東京都江戸川区西葛西 8-20-20
 TEL 03-3688-3284
 計量管理者 藤井 雄造 (第2406号)

測定担当者 小林 憲生

記

貴依頼による計量の結果を下記のとおり御報告致します。

1. 現場名 : 株式会社テクノ・トランス
2. 測定日 : 2021年4月20日
3. 計量の方法 : 騒音レベル JIS Z 8731 (2019)
4. 計量の対象 : 特定工場等騒音

5. 計量の結果 :

・騒音結果一覧 (L₅)

単位 : dB

	敷地境界 北	敷地境界 東	敷地境界 西
9時～10時	62	64	64
10時～11時	61	64	65
11時～12時	62	65	65
12時～13時	57	63	64
13時～14時	63	65	64
14時～15時	62	64	64
15時～16時	59	64	65
16時～17時	59	65	65

6. その他 :



振動加速度レベル計量証明書

2021年5月11日

株式会社 テクノ・トランス 殿

東京テクニカルサービス株式会社

本社 千葉県浦安市 今川 4-12-38-1

計量証明事業所

東京都事業登録番号 第856号 (音圧レベル)

第949号 (振動加速度レベル)

東京都江戸川区西葛西 8-20-20

TEL 03-3688-3284

計量管理者 藤井 雄造 (第2406号)

測定担当者 小林 憲生

記

貴依頼による計量の結果を下記のとおり御報告致します。

1. 現場名 : 株式会社テクノ・トランス
2. 測定日 : 2021年4月20日
3. 計量の方法 : 振動レベル JIS Z 8735 (1981)
4. 計量の対象 : 特定工場等振動
5. 計量の結果 :

・振動結果一覧 (L₁₀)

単位: dB

	敷地境界 北	敷地境界 東	敷地境界 西
9時～10時	38	37	37
10時～11時	40	37	36
11時～12時	41	40	39
12時～13時	41	44	44
13時～14時	41	43	46
14時～15時	39	38	43
15時～16時	38	39	41
16時～17時	35	37	30

6. その他 :

分析結果報告書

報告-21-0200-Q
2021年5月11日

株式会社 テクノ・トランス 殿

貴依頼による計量の結果を
下記のとおり報告します

東京テクノカル・サービス株式会社
本社 千葉県浦安市今川四丁目12番38-1号
計量証明事業所
東京都事業登録番号 第546号(濃度)
東京都江戸川区西葛西8-20-20
TEL 03(3688)3284
分析所 東京都江戸川区西葛西7-29-17

臭気判定士 藤井 雄造(第1019F号)

記

1. 件名 : 廃棄物処理施設騒音・振動・臭気測定調査業務
2. 測定日 : 2021年4月20日
3. 調査対象 : 廃棄物処理施設
風下(敷地境界線 南) 9:40~9:41
4. 測定項目 : 臭気指数 臭気濃度
5. 測定方法 : 「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法」
環境庁告示 第63号(平成7年)別表
6. 測定結果 :

測定項目	単位	試料採取場所	悪臭防止法 による規制値
		風下 (敷地境界線 南)	
臭気指数	-	10 未満	15
臭気濃度	-	10 未満	—